

SỞ Y TẾ HẢI DƯƠNG  
**BỆNH VIỆN NHI**

Số: 446/YCBG-BVN  
V/v bảo dưỡng thiết bị y tế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hải Dương, ngày 06 tháng 09 năm 2024

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ về thiết bị y tế tại Việt Nam

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;

Căn cứ Nghị định 24/2024/NĐ-CP ngày 27/2/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP của chính phủ ngày 08/11/2021 về quản lý trang thiết bị y tế;

Bệnh viện Nhi Hải Dương có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: bảo dưỡng, thay thế vật tư định kỳ của hệ thống khí trung tâm với nội dung cụ thể như sau.

**I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá.**

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Nhi Hải Dương, địa chỉ: Thanh Xá, Liên Hồng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Bùi Sỹ Hồng Trưởng phòng VT-TBYT, SĐT: 0936.811.207

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện tại địa chỉ: Bệnh viện Nhi Hải Dương, địa chỉ: Thanh Xá, Liên Hồng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 8h ngày 09 tháng 09 năm 2024 đến trước 16.30h ngày 18 tháng 09 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 18 tháng 9 năm 2024.

**II. Nội dung yêu cầu báo giá.**

1. Chi tiết danh mục các dịch vụ yêu cầu theo bảng sau:

STT	Danh mục thiết bị	Mô tả dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng
01	Máy nén khí trục vít Mode: C20 Hãng sx: Boge- Đức	-Kiểm tra, bảo dưỡng toàn bộ máy. -Thay dầu máy nén theo khối lượng và tiêu chuẩn của hãng. -Thay tấm lọc khí đầu vào -Thay lọc khí máy nén. -Thay tách dầu máy nén	Chiếc	02
02	Máy nén hút chân không Gardner Denver Mode: VC100	-Kiểm tra, bảo dưỡng toàn bộ máy. -Thay dầu máy nén theo khối lượng và tiêu chuẩn của hãng.	Chiếc	02
03	Lắp thêm đường van khóa sử dụng khi sửa chữa 02 máy khí nén	-Ống đồng phi 28	m	1.2
		-Tê đồng phi 28	Cái	2
		-Van khóa đồng phi 28	Cái	02

2. Bên cung cấp dịch vụ xuống kiểm tra, khảo sát máy theo nội dung yêu cầu báo giá.

3. Địa điểm thực hiện dịch vụ: Tại Bệnh viện Nhi Hải Dương- Thanh Xá, Liên Hồng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.


4. Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ: 30 ngày, kể từ ngày 2 bên ký kết hợp đồng.

5. Vật tư, linh kiện thay thế phải có nguồn gốc, xuất xứ theo quy định của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP của chính phủ ngày 08/11/2021 về quản lý trang thiết bị y tế.

6. Thời gian bảo hành: Bên cung cấp dịch vụ nêu rõ thời gian bảo hành.

- Nơi nhận:
- Như kính gửi
- Lưu: VT

**GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Văn Hải**